

県営水道の検査結果

入間市の水道水の約85%は県水です。

県水は、さいたま市にある県営大久保浄水場で作られ、市内にある豊岡、扇町屋、東金子、藤沢の4つの配水場で受水しています。

水質検査は、豊岡配水場を対象に埼玉県が実施しています。なお、この検査結果は県の情報を基に掲載しています。

採水年月日	平成20年10月16日		
水源の名称	入間市豊岡配水場		
気温		プロモホルム	mg/L
水温	19.8 °C	ホルムアルデヒド	mg/L
一般細菌	0 個/ml	亜鉛及びその化合物	mg/L
大腸菌	不検出	アルミニウム及びその化合物	mg/L
カドミウム及びその化合物	mg/L	鉄及びその化合物	mg/L
水銀及びその化合物	mg/L	銅及びその化合物	mg/L
セレン及びその化合物	mg/L	ナトリウム及びその化合物	mg/L
鉛及びその化合物	mg/L	マンガン及びその化合物	mg/L
ヒ素及びその化合物	mg/L	塩化物イオン	18.2 mg/L
六価クロム化合物	mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	蒸発残留物	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	陰イオン界面活性剤	mg/L
フッ素及びその化合物	mg/L	ジェオスミン	0.000002 mg/L
ホウ素及びその化合物	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	mg/L	非イオン界面活性剤	mg/L
1, 4-ジオキサン	mg/L	フェノール類	mg/L
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	有機物（TOC）	0.9 mg/L
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	pH値	7.2
ジクロロメタン	mg/L	味	異常なし
テトラクロロエチレン	mg/L	臭気	異常なし
トリクロロエチレン	mg/L	色度	1 度
ベンゼン	mg/L	濁度	0.1 度 未満
塩素酸	mg/L		
クロロ酢酸	mg/L	アルカリ度	52 mg/L
クロロホルム	mg/L	導電率	245 μS/cm
ジクロロ酢酸	mg/L	残留塩素	0.8 mg/L
ジブロモクロロメタン	mg/L		
臭素酸	mg/L	判 定	
総トリハロメタン	mg/L	上記水質項目については、水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	mg/L		
プロモジクロロメタン	mg/L		