

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年 度	令和6年度
施設名称	入間市総合クリーンセンター（焼却施設）
所在地	入間市大字新久 1 2 7 番地 1

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(※1) 処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ (ton)	-	2,677.3	2,671.9	2,562.7	2,796.8	2,663.5	2,508.6	2,637.1	2,250.6	2,601.2	2,320.4	1,920.7	2,222.9
(※2) 燃焼室中の燃焼ガスの 温度（連続的に測定し、記録したもの）	測定を行った位置	-	1系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	800以上	863	863	868	864	864	867	863	866	859	862	852	862
	測定を行った位置	-	2系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	800以上	871	873	876	877	873	866	870	871	868	865	863	868
	測定を行った位置	-	3系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	800以上	866	866	871	866	866	867	862	869	858	853	862	857
	測定を行った位置	-	1系ろ過式集じん器入口付近											
(※2) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（連続的に測定し、記録したもの）	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	200以下	191	191	191	191	190	190	191	191	191	190	186	190
	測定を行った位置	-	2系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	200以下	192	191	192	192	192	192	191	192	192	192	191	192
	測定を行った位置	-	3系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(℃)	200以下	192	192	191	192	192	191	191	192	191	191	189	191
	測定を行った位置	-	1系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
(※3) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（連続的に測定し、記録したもの）	測定の結果(ppm)	50以下	19	19	22	24	27	24	23	20	23	20	19	21
	測定を行った位置	-	2系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(ppm)	50以下	18	19	22	23	25	22	21	18	18	16	17	18
	測定を行った位置	-	3系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6.5.1	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3	R7.4.1
	測定の結果(ppm)	50以下	20	22	23	28	28	25	23	24	20	20	19	19
	測定を行った位置	-	常時機械除去											
	除去を行った年月日	-												
	測定を行った位置	-	1系煙突内の排ガス採取口											
(※4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回／年）	採取した年月日	-	-	-	-	R6.7.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6.8.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果 (ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	2系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R6.7.11	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6.8.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果 (ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	3系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R6.7.12	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6.8.8	-	-	-	-	-	-	-	-
(※5) 煙突から排出される排ガス中のばいじん濃度又はばい煙濃度（6回／年）	測定の結果 (ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	1系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6.5.15	-	R6.7.10	-	R6.9.11	-	R6.11.27	-	R7.1.22	-	R7.3.13
	結果の得られた年月日	-	-	R6.6.10	-	R6.8.30	-	R6.10.31	-	R6.12.25	-	R7.2.27	-	R7.3.27
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (vol ppm)	180以下	-	27	-	20	-	20	-	22	-	12	-	17
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (mg/mN)	200以下	-	7.4	-	5.9	-	11	-	4.4	-	4.4	-	9
	硫酸酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	<0.1	-	0.1	-	0.4	-	<0.1	-	<0.01	-	<0.01
	採取した位置	-	2系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6.5.16	-	R6.7.11	-	R6.9.27	-	R6.11.28	-	R7.1.29	-	R7.3.12
	結果の得られた年月日	-	-	R6.6.10	-	R6.8.30	-	R6.10.31	-	R6.12.25	-	R7.2.27	-	R7.3.27
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (vol ppm)	180以下	-	32	-	17	-	21	-	31	-	13	-	17
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (mg/mN)	200以下	-	10	-	8.4	-	9.4	-	7.1	-	5.7	-	4.4
	硫酸酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1	-	<0.1
	採取した位置	-	3系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6.5.17	-	R6.7.12	-	R6.9.12	-	R6.11.8	-	R7.1.24	-	R7.3.26
	結果の得られた年月日	-	-	R6.6.10	-	R6.8.30	-	R6.10.31	-	R6.12.25	-	R7.2.27	-	R7.4.8
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (vol ppm)	180以下	-	25	-	17	-	17	-	17	-	27	-	20
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値 (mg/mN)	200以下	-	5.5	-	5.7	-	12	-	3.7	-	1.7	-	6.9
	硫酸酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	<0.1	-	<0.1	-	0.2	-	0.1	-	<0.1	-	<0.1

(※1) 処理数量は、ごみクリーンの計量値による。

(※2) 燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

(※3) 一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については、「入間市総合クリーンセンター建設等に関する協定書」による。

(※4) 基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

(※5) ばいじん濃度の基準値は、「大気汚染防止法」による。

窒素酸化物濃度の基準値は、埼玉県「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針」による。

塩化水素濃度の基準値は、埼玉県「大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づき、排出基準を定める条例」による。

硫酸酸化物排出量の基準値は、「大気汚染防止法」による。K値＝9

(※) ばいじん又は焼却灰の焼成及び固形燃料に関する事項については、該当しないため表記しておりません。