

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年 度	令和7年度
施設名 称	入間市総合クリーンセンター（焼却施設）
所在地	入間市大字新久 1 2 7 番地 1

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(※1) 処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ (ton)	-	2,359.5	2,695.8	2,454.7	2,678.1								
(※2) 燃焼室中の燃焼ガスの 温度（連続的に測定 し、記録したもの）	測定を行った位置	-	1系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	800以上	930	859	871	876								
	測定を行った位置	-	2系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	800以上	871	876	875	874								
	測定を行った位置	-	3系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	800以上	862	865	868	863								
	測定を行った位置	-	1系ろ過式集じん器入口付近											
(※2) 集じん器に流入する燃 焼ガスの温度（連続的 に測定し、記録したも の）	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	200以下	191	190	191	190								
	測定を行った位置	-	2系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	200以下	192	192	192	192								
	測定を行った位置	-	3系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(℃)	200以下	192	192	192	192								
	測定を行った位置	-	1系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
(※3) 煙突から排出される排 ガス中の一酸化炭素の 濃度（連続的に測定 し、記録したもの）	測定の結果(ppm)	50以下	21	20	22	22								
	測定を行った位置	-	2系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(ppm)	50以下	17	18	20	25								
	測定を行った位置	-	3系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R7.4.1	R7.5.1	R7.6.2	R7.7.1								
	測定の結果(ppm)	50以下	20	20	23	26								
	測定を行った位置	-	常時機械除去											
	除去を行った年月日	-												
	測定を行った位置	-	1系煙突内の排ガス採取口											
(※4) 煙突から排出される排 ガス中のダイオキシン 類の濃度 （1回／年）	採取した年月日	-	-	-	-	R7.7.16	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R7.8.19	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	2系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R7.7.17	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R7.8.19	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	3系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R7.7.18	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R7.8.19	-	-	-	-	-	-	-	-
(※5) 煙突から排出される排 ガス中のばい煙量又は ばい煙濃度 （6回／年）	測定の結果(ng-TEQ/mN)	5以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	1系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R7.5.22	-	R7.7.16	-		-		-		-	
	結果の得られた年月日	-	-	R7.6.25	-	R7.8.26	-		-		-		-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-		-		-		-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	16	-	27	-		-		-		-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/mN)	200以下	-	13	-	6.1	-		-		-		-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	0.9	-	<0.1	-		-		-		-	
	採取した位置	-	2系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R7.5.29	-	R7.7.17	-		-		-		-	
	結果の得られた年月日	-	-	R7.6.25	-	R7.8.26	-		-		-		-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-		-		-		-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	21	-	22	-		-		-		-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/mN)	200以下	-	20	-	7.4	-		-		-		-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	<0.1	-	<0.1	-		-		-		-	
	採取した位置	-	3系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R7.5.30	-	R7.7.18	-		-		-		-	
	結果の得られた年月日	-	-	R7.6.25	-	R7.8.26	-		-		-		-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/mN)	0.15以下	-	<0.001	-	<0.001	-		-		-		-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	15	-	18	-		-		-		-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/mN)	200以下	-	12	-	9.4	-		-		-		-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (mN/h)	80以下	-	<0.1	-	<0.1	-		-		-		-	

(※1) 処理数量は、ごみクリーンの計量値による。

(※2) 燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

(※3) 一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については、「入間市総合クリーンセンター建設等に関する協定書」による。

(※4) 基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

(※5) ばいじん濃度の基準値は、「大気汚染防止法」による。

窒素酸化物濃度の基準値は、埼玉県の「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針」による。

塩化水素濃度の基準値は、埼玉県の「大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づき、排出基準を定める条例」による。

硫黄酸化物排出量の基準値は、「大気汚染防止法」による。K値＝9

(※) ばいじん又は焼却灰の焼成及び固形燃料に関する事項については、該当しないため表記しておりません。