

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年 度	令和6年度
施 設 名 称	入間市総合クリーンセンター（焼却施設）
所 在 地	入間市大字新久 1 2 7 番地 1

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
（※1） 処分した一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ (ton)	-	2, 677. 3	2, 671. 9	2, 562. 7	2, 796. 8	2, 663. 5	2, 508. 6	2, 637. 1	2, 250. 6	2, 601. 2	2, 320. 4	1, 920. 7	
（※2） 燃焼室中の燃焼ガスの 温度（連続的に測定 し、記録したもの）	測定を行った位置	-	1 系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	800以上	863	863	868	864	864	867	863	866	859	862	852	
	測定を行った位置	-	2 系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	800以上	871	873	876	877	873	866	870	871	868	865	863	
	測定を行った位置	-	3 系燃焼装置出口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	800以上	866	866	871	866	866	867	862	869	858	853	862	
（※2） 集じん器に流入する燃 焼ガスの温度（連続的 に測定し、記録したも の）	測定を行った位置	-	1 系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	200以下	191	191	191	191	190	190	191	191	191	190	186	
	測定を行った位置	-	2 系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	200以下	192	191	192	192	192	192	191	192	192	192	191	
	測定を行った位置	-	3 系ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(℃)	200以下	192	192	191	192	192	191	191	192	191	191	189	
（※3） 煙突から排出される排 ガス中の一酸化炭素の 濃度（連続的に測定 し、記録したもの）	測定を行った位置	-	1 系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(ppm)	50以下	19	19	22	24	27	24	23	20	23	20	19	
	測定を行った位置	-	2 系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
	測定の結果(ppm)	50以下	18	19	22	23	25	22	21	18	18	16	17	
	測定を行った位置	-	3 系煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 2	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3	
冷却設備及び排ガス処 理設備にたい積したば いじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
（※4） 煙突から排出される排 ガス中のダイオキシン 類の濃度 （1 回／年）	採取した位置	-	1 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R6. 7. 10	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6. 8. 8	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	0. 32	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	2 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R6. 7. 11	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6. 8. 8	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	0. 61	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取した位置	-	3 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	-	-	R6. 7. 12	-	-	-	-	-	-	-	-
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	R6. 8. 8	-	-	-	-	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	0. 45	-	-	-	-	-	-	-	-
（※5） 煙突から排出される排 ガス中のばい煙量又は ばい煙濃度 （6 回／年）	採取した位置	-	1 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6. 5. 15	-	R6. 7. 10	-	R6. 9. 11	-	R6. 11. 27	-	R7. 1. 22	-	
	結果の得られた年月日	-	-	R6. 6. 10	-	R6. 8. 30	-	R6. 10. 31	-	R6. 12. 25	-	R7. 2. 27	-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/m ³ N)	0. 15以下	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	27	-	20	-	20	-	22	-	12	-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/m ³ N)	200以下	-	7. 4	-	5. 9	-	11	-	4. 4	-	4. 4	-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m ³ N/h)	80以下	-	<0. 1	-	0. 1	-	0. 4	-	<0. 1	-	<0. 01	-	
	採取した位置	-	2 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6. 5. 16	-	R6. 7. 11	-	R6. 9. 27	-	R6. 11. 28	-	R7. 1. 29	-	
	結果の得られた年月日	-	-	R6. 6. 10	-	R6. 8. 30	-	R6. 10. 31	-	R6. 12. 25	-	R7. 2. 27	-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/m ³ N)	0. 15以下	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	32	-	17	-	21	-	31	-	13	-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/m ³ N)	200以下	-	10	-	8. 4	-	9. 4	-	7. 1	-	5. 7	-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m ³ N/h)	80以下	-	0. 1	-	<0. 1	-	<0. 1	-	<0. 1	-	<0. 1	-	
	採取した位置	-	3 系煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	-	R6. 5. 17	-	R6. 7. 12	-	R6. 9. 12	-	R6. 11. 8	-	R7. 1. 24	-	
	結果の得られた年月日	-	-	R6. 6. 10	-	R6. 8. 30	-	R6. 10. 31	-	R6. 12. 25	-	R7. 2. 27	-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(g/m ³ N)	0. 15以下	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	<0. 001	-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(vol ppm)	180以下	-	25	-	17	-	17	-	17	-	27	-	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ 12%換算値(mg/m ³ N)	200以下	-	5. 5	-	5. 7	-	12	-	3. 7	-	1. 7	-	
	硫黄酸化物排出量測定の結果 (m ³ N/h)	80以下	-	<0. 1	-	<0. 1	-	0. 2	-	0. 1	-	<0. 1	-	

- （※1） 処理数量は、ごみクレーンの計量値による。
- （※2） 燃焼ガス温度の測定結果は、施設運転時の月平均温度。基準値については、「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
- （※3） 一酸化炭素濃度の測定結果は、施設運転時の月平均濃度。基準値については、「入間市総合クリーンセンター建設等に関する協定書」による。
- （※4） 基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
- （※5） ばいじん濃度の基準値は、「大気汚染防止法」による。
窒素酸化物濃度の基準値は、埼玉県の「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針」による。
塩化水素濃度の基準値は、埼玉県の「大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づき、排出基準を定める条例」による。
硫黄酸化物排出量の基準値は、「大気汚染防止法」による。K 値＝9
- （※） ばいじん又は焼却灰の焼成及び固形燃料に関する事項については、該当しないため表記しておりません。