

公共施設におけるブロック塀等の状況調査結果一覧(対応が必要なもの) 設置年月追加版

埼玉県県の有施設におけるブロック塀の緊急点検における点検票を参考に、①高さ2.2m超、②高さ1.2m超2.2m以下で、控壁の設置間隔3.4m超又は控壁無し、③著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜が1つ以上ありを各施設所管課で調査しました。当該調査の結果、①～③のいずれかに該当するものを対象に建築士の資格を持つ職員と担当課職員が再調査を実施し、その結果、対応が必要となると判断されたものの一覧表です。

[凡例] ランク欄の「A」は、最も危険度が高いと判断し、速やかな対応を必要とするもの。
「B」は、Aに次いで、早めの対応を必要とするもの。
「C」は、安全対策を施したうえで、設計等の必要な準備を整えてから対応するもの。
予算対応欄の「㊦」は、安全対策用のバリアード等設置費用。無印は、除却・改修費用。

1 小学校

| NO | 学校名 | 指 摘 場 所 | 指摘事項 | | | 面する場所 | | | 質量 | | ランク | 予算対応 | 設置年月 |
|----|--------|--------------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----|------|-----|--------------|-------|
| | | | H2.2超 | 控壁無 | 劣化 | 道沿 | 隣地境 | 構内 | 高さ | 長さ | | | |
| 1 | 豊岡小学校 | ① プール シャワー周辺 | | ○ | ○ | | | ○ | 2.2 | 4.1 | C | 順次対応 | S59.3 |
| 2 | 宮寺小学校 | ① 正門 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | 1.5 | 5.5 | A | ㊦予備費 順次対応 | 不明 |
| 3 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.3 | 6.4 | C | 順次対応 | S61.3 |
| 4 | | ③ プール シャワー周辺 | | ○ | ○ | | | ○ | 1.5 | 4.3 | C | 順次対応 | S61.3 |
| 5 | 藤沢小学校 | ① プール 目洗水洗周辺 | | ○ | ○ | ○ | | | 2 | 8 | A | ㊦予備費 順次対応 | H4.3 |
| 6 | | ② プール 外周 | | | ○ | ○ | | | 2 | 22 | A | ㊦予備費 順次対応 | H4.3 |
| 7 | 西武小学校 | ① 投てき板 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.4 | 8 | A | 予備費 | 不明 |
| 8 | | ② プール 目洗い背面 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.5 | 7.4 | C | 順次対応 | S63.3 |
| 9 | 藤沢北小学校 | ① プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3.2 | 4 | B | ㊦予備費 順次対応 | S56.3 |
| 10 | | ② プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.8 | 7 | C | ㊦予備費 順次対応 | S56.3 |
| 11 | 仏子小学校 | ① プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.9 | 4 | C | 順次対応 | S57.7 |
| 12 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.9 | 8 | C | 順次対応 | S57.7 |
| 13 | | ③ 隣地境界ブロック塀 | | | ○ | | | ○ | 1.4 | 76.2 | C | 順次対応 | 不明 |
| 14 | 新久小学校 | ① プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3.3 | 3.9 | C | 順次対応 | S57.8 |
| 15 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.7 | 9.6 | C | 順次対応 | S57.8 |
| 16 | 東町小学校 | ① プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.7 | 8 | C | ㊦予備費 順次対応 | S57.7 |
| 17 | | ② プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.9 | 4 | C | ㊦予備費 順次対応 | S57.7 |
| 18 | 高倉小学校 | ① プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.8 | 7.2 | C | ㊦予備費 順次対応 | S60.3 |
| 19 | | ② プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.8 | 4.4 | C | ㊦予備費 順次対応 | S60.3 |

2 中学校

| NO | 学校名 | 指 摘 場 所 | 指摘事項 | | | 面する場所 | | | 質量 | | ランク | 予算対応 | 設置年月 |
|----|--------|--------------|-------|-----|----|-------|-----|----|------|-----|-----|--------------|-------|
| | | | H2.2超 | 控壁無 | 劣化 | 道沿 | 隣地境 | 構内 | 高さ | 長さ | | | |
| 20 | 金子中学校 | ① プール 外周 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 1.35 | 50 | A | 予備費 | S50.7 |
| 21 | 武蔵中学校 | ① プール シャワー周辺 | | ○ | ○ | | | ○ | 1.8 | 2.4 | C | 順次対応 | S50.5 |
| 22 | 黒須中学校 | ① プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3 | 3.2 | C | ㊦予備費 順次対応 | S56.7 |
| 23 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3 | 7.2 | B | ㊦予備費 順次対応 | S56.7 |
| 24 | | ③ プール 隣地側 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3 | 2.4 | C | 順次対応 | S56.7 |
| 25 | 東金子中学校 | ① プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.7 | 4 | C | ㊦予備費 順次対応 | S58.6 |
| 26 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.7 | 8 | C | ㊦予備費 順次対応 | S58.6 |
| 27 | 上藤沢中学校 | ① プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 2.9 | 6.7 | C | ㊦予備費 順次対応 | S59.7 |
| 28 | | ② プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3 | 3.2 | C | ㊦予備費 順次対応 | S59.7 |
| 29 | 東町中学校 | ① プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.4 | 4 | C | 順次対応 | S63.3 |
| 30 | | ② プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.4 | 10 | C | 順次対応 | S63.3 |
| 31 | 野田中学校 | ① プール 屋内運動場側 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3.3 | 1.6 | C | 順次対応 | H2.6 |
| 32 | | ② プール シャワー周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3.3 | 4 | C | 順次対応 | H2.6 |
| 33 | | ③ プール 目洗水洗周辺 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 3.3 | 10 | B | 順次対応 | H2.6 |

3 幼稚園

| NO | 園名 | 指 摘 場 所 | 指摘事項 | | | 面する場所 | | | 質量 | | ランク | 予算対応 | 設置年月 |
|----|--------|------------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | H2.2超 | 控壁無 | 劣化 | 道沿 | 隣地境 | 構内 | 高さ | 長さ | | | |
| 34 | あずま幼稚園 | ③ プール シャワー | | ○ | | | | ○ | 1.8 | 3.6 | A | 予備費 | 不明 |

4 保育所

※設置年月の「不明」の後ろの()は参考情報。本体建物等の建設年月。

| NO | 保育所名 | 指 摘 場 所 | 指摘事項 | | | 面する場所 | | | 質量 | | ランク | 予算対応 | 設置年月 |
|----|---------|----------------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----|------|-----|-------|------------|
| | | | H2.2超 | 控壁無 | 劣化 | 道沿 | 隣地境 | 構内 | 高さ | 長さ | | | |
| 35 | 豊岡保育所 | ① プール 目隠し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 2.3 | 15 | A | 予備費 | 不明(S47.3) |
| 36 | 黒須保育所 | ① プール シャワー上部 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 3.1 | 3.6 | A | 予備費 | 不明(S44.11) |
| 37 | 高倉保育所 | ① プール 消毒槽、シャワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 3.2 | 12.1 | A | 予備費 | 不明(S50.7) |
| 38 | | ② プール 物置 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 1.8 | 2 | A | 予備費 | 不明(S50.7) |
| 39 | 東金子保育所 | ① プール 消毒槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 2.4 | 13.3 | A | 予備費 | 不明(S48.7) |
| 40 | | ② プール 目洗い上部 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 2.4 | 2.8 | A | 予備費 | 不明(S48.7) |
| 41 | 金子第一保育所 | ① 敷地内ブロック塀 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 2 | 12 | A | 予備費 | 不明(S43.12) |
| 42 | | ② プール シャワー | | | | | | ○ | 2.2 | 3.2 | C | 12月補正 | 不明(S43.12) |
| 43 | 金子第二保育所 | ① プール 目洗い上部 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | 2.4 | 1.8 | A | 予備費 | 不明(S45.12) |
| 44 | 宮寺保育所 | ① プール 目隠し | | ○ | ○ | ○ | | ○ | 1.8 | 8 | A | 予備費 | 不明(S50.3) |
| 45 | 二本木保育所 | ① プール 隣接ブロック | | ○ | ○ | | | ○ | 1.5 | 6.5 | A | 予備費 | 不明(S43.3) |
| 46 | | ② プール シャワー | | | | | | ○ | 1.7 | 4.3 | C | 予備費 | 不明(S43.3) |
| 47 | 西武中央保育所 | ① プール 消毒槽、シャワー | | ○ | ○ | | | ○ | 1.8 | 15.6 | A | 予備費 | 不明(S53.3) |

5 その他施設

※設置年月の「不明」の後ろの()は参考情報。本体建物等の建設年月。

| NO | 市営住宅 | 指 摘 場 所 | 指摘事項 | | | 面する場所 | | | 質量 | | ランク | 予算対応 | 設置年月 |
|----|---|---------------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----|------|-----|-------|-----------|
| | | | H2.2超 | 控壁無 | 劣化 | 道沿 | 隣地境 | 構内 | 高さ | 長さ | | | |
| 48 | 水窪団地 | ① 外構塀 | | | ○ | ○ | | | 1.2 | 6.4 | A | H30当初 | 不明(S33) |
| 49 | 旧南沢団地 | ① 外構塀(左) | | ○ | ○ | ○ | | | 1.9 | 25.7 | B | 予備費 | 不明(S29) |
| 50 | | ② 外構塀(右) | | ○ | ○ | ○ | | | 1.5 | 13 | A | 予備費 | 不明(S29) |
| 51 | 下河原団地 | ① プロパン庫(簡易建物) | | | ○ | | ○ | | 1.6 | 8 | B | 順次対応 | 不明(S45) |
| 52 | 池の下団地 | ① 集会所玄関外構 | | ○ | ○ | | | ○ | 1.6 | 5.1 | B | H30当初 | 不明(S48) |
| 53 | 大森会館 | ① 擁壁兼フェンス基礎 | | ○ | ○ | ○ | | | 0.7 | 20.0 | C | H31予算 | 不明(S46.9) |
| 54 | 宮寺清掃センター | ① 洗車場 | | ○ | ○ | | | ○ | 2.0 | 19.2 | C | 順次対応 | S61 |
| 55 | 上藤沢林宮寺新道予定地 | ① 囲障兼土留め | | | ○ | ○ | ○ | | 1.9 | 34.2 | A | H30当初 | 不明(S46.1) |
| 56 | 北口事務所 | ① 囲障兼土留め | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.8 | 17.4 | A | H30当初 | 不明 |
| 57 | 上藤沢第一千歳会 | ① 囲障 | | | ○ | | ○ | | 1.5 | 19.2 | C | 順次対応 | S60.3 |
| 58 | 宮寺松葉会 | ① 囲障 | | | ○ | | ○ | ○ | 1.7 | 28.8 | C | 順次対応 | S60.6 |
| 59 | 上藤沢第二千歳会 | ① 囲障 | | ○ | ○ | | ○ | | 1.7 | 7.0 | C | 順次対応 | S63.9 |
| 60 | 上谷ヶ貫長寿会 | ① 擁壁 | | ○ | ○ | | ○ | | 1.1 | 18.6 | C | 順次対応 | H2.3 |
| 61 | 宮寺地区体育館 | ① 囲障 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 1.2 | 27.2 | C | 順次対応 | H5.5 |
| 62 | 黒須公民館敷地 ・包括支援センター (高齢者支援課) ・住宅前(管財課) | ① 囲障 | | ○ | ○ | ○ | | | 1.5 | 27.8 | A | 予備費 | 不明(S45.6) |
| 63 | | ② 囲障(住宅前) | | ○ | ○ | ○ | | | 1.3 | 5.6 | C | H31予算 | 不明(S45.6) |
| 64 | 中央公園 | ① 屋外便所目隠し | | | ○ | | | ○ | 2.1 | 6.4 | C | 順次対応 | S43.4 |
| 65 | 中央公園プール | ① 更衣室目隠し | | | ○ | | | ○ | 1.8 | 5.6 | C | 順次対応 | S41.6 |
| 66 | 旧黒須銀行 | ① 囲障 ※万年塀 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.8 | 23.5 | A | 予備費 | S40以前 |

※建築基準法の改正は、昭和56年6月1日。

平成30年9月20日現在