

第3回入間市上下水道審議会 意見・回答一覧表（報告事項以外）

No.	質問者	意 見 内 容	対応課（担当）	回 答 内 容
1	大野委員	・水道水の水質・安全・PFOSについて 最近、ニュース等で指摘されているPFOS（ペルフルオロオクタン スルホン酸）について、入間市水道水質は安全が確認されているの か。安全な水質維持に努めていただきたい。	水道施設課 （浄・配水担当）	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）はペルフルオロオクタン酸（PF0A）との合算値が目標として設定されています。鍵山浄水場で浄水処理している自己水は原水を令和3年度より年4回検査しており、全て検出限界値未満（目標値の1/10未満）となっています。入間市の水道水の8割を占めている県営水道の水も、県が年に4回浄水・原水を検査しており、目標値の1/10未満となっています。