

質疑応答 (R8.2.27)

質問	校舎の解体をするとかなりの粉じんが出ると思うが、散水以外の対策方法はあるか。
回答	大型の散水機等で、上空から散水を行い粉じんの抑制を図っていく。 現状、散水以外の有効な方法がないため、散水を十分に行いながら作業を進めていく。
質問	防音パネル・仮囲い・足場等が崩れてくる可能性はあるか。台風等のリスクがあれば、子どもには風の強い日は近づかないよう伝える。特に防音パネル等の高さのあるものが飛んでくるといったリスクがあるのか教えていただきたい。
回答	パネル等の倒壊のリスクについては、ゼロとは言い切れないが、倒壊等を防ぐために補強や強度計算等を行い、倒壊を防ぐ対策を講じながら工事を進めていく。
質問	スクールゾーンについて、学校がなくなったため一度解除かと思ったが、継続で良いのか。通勤で車を使うので警察の許可を取っている。小学生が使っているのでそのままでも良いが、今後の方向性を教えていただきたい。
回答	警察とも相談したが、スクールゾーンは一度解除してしまうと再度設定することが難しいと聞いている。令和11年度には西武中が開校するため、スクールゾーンはあった方がよいと考えている。そのため、近隣の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、スクールゾーンの設定は現状のまま継続する方針で考えている。
質問	道路の幅員が狭いため、工事車両の通行時間帯を教えていただきたい。
回答	8時30分から9時頃が工事車両の通行が多くなる時間帯となる。夕方はバラバラになってしまう。道路状況によるが、必ず誘導員を配置し、近隣の方の通行を最優先とする。必要に応じて工事作業を中断するなどの対策を講じていく。
質問	家屋調査について、立ち会いは不要か。住民が予定を調整したり、立ち会ったりする必要はあるのか。
回答	家屋調査については、原則、最初に訪問する際にだけ立ち会いをお願いする。その後の調査は業者で行うため、皆様のご負担がないように進めていく。
質問	仮囲いの設置状況の写真(説明資料P.12)について、高さ3mというのは道路面から3mなのか、学校敷地から3mなのかどちらか。
回答	敷地のフェンスの内側に高さ3mの仮囲いを設置する。
質問	工事期間について、令和11年より後ろにずれることはあるのか。令和11年4月の開校は決定か。
回答	現在のところ、外構工事は11年度の半ば頃まで行われる想定である。校舎は令和11年の3月までに完成し、令和11年4月には新しい校舎で授業を受けていただく予定で事業を進めている。例えば、工事の入札不調など不測の事態により、スケジュールの遅れが生じる可能性はないと言い切れないが、令和11年4月の開校を目指して進めていくため、ご理解いただければと思う。
質問	仮囲いについて、校舎の北西角の丁字路で以前交通事故があった。高さ3mの仮囲いにより、小さい子どもたちの視界が遮られることを心配している。低い位置にミラーを設置したり、囲いがあることで目線がどう変わるか確認していただきたい。角の囲いを、例えば、透明の亚克力板にし、視界が確保できる形にできないか。
回答	対策が可能か検討する。
質問	学校の裏に灯油のタンクがあると思うが、灯油を抜いて、何も起きないようにしてから工事をしていただきたい。
回答	校舎北側に学校の暖房用燃料をためるための地下タンクがある。タンクに重油が残っていないかどうか確認した上で、適切に対策をさせていただきます。

質問	工事が始まれば、様々な悩みが出てくると思う。特に中学校の裏の近所の方にとっては大変な問題だと思っている。先ほど、現場代理人から何かあったらお電話くださいとお話があった。ただ、一個人が電話するのはハードルが高く、なかなか難しいのではないかと感じる。地元の自治会長・区長、議員さんも来ている。個人で直接電話していいのか、代表の方を通してお話しした方がいいのか、教えていただきたい。
回答	説明資料P.23に連絡先をいくつか記載している。工事現場の、例えば車両の通行に関する事等であれば現場代理人にご連絡いただければと思う。それでは話が通らないのではないかと、ご心配がある場合、市の窓口が二つある。工事に関する事は公共施設マネジメント推進課まで、統合に関する事は教育委員会まで、直接個人でご連絡ください。ご遠慮なく、お問い合わせ・ご相談いただきたい。
質問	東金子で下水道管の工事があった際、夜中の1時・2時にグリーンロッジの駐車場へ、1ヵ月間にわたって工事が出た鉄材・配管等を搬入してくるということがあった。夜中にそういうことが起きないようにお願いしたい。中学校の付近の住民にとっては大変な問題である。我々も全面的に協力しなくてはならないため、ぜひ対処願いたい。
回答	承知しました。
質問	出入口ゲートには警備員の方がつくという話になっているが、金子坂の方に出るところは交通量が多く、大型トラックが出入りするのは大変だろうと思う。人件費が増えてしまうが、追加の配置を検討いただければと思う。
回答	こちらについても、より良い対策を検討していく。
質問	石綿の除去作業をするとき、洗濯物を干すことは全く問題ないのか。やめた方がよいのであれば、石綿の作業をする日を事前に教えていただく等できるのか。
回答	石綿の除去工事の際には、原則として粉じんが出ないように対策を講じて作業を行う。作業中は環境測定を行い、粉じんが出ていないか、アスベストを含むものが飛散していないか測定しながら進めるため、洗濯物に関してはご心配ないと思う。ただし、解体工事に伴うそれ以外の粉じんも発生するため、洗濯物を干すかどうかは個人でご判断いただきたい。アスベストが飛散することはないよう十分に対応させていただく。作業日については、仮囲いの外側にお知らせ看板を設置し、解体作業やアスベスト除去作業の実施日を掲示し、その日程に関してお知らせする。